



O.A.J. 1027-2008

Bogotá, D.C., 26 de agosto de 2008

Señores
CONVOCADOS INVITACIÓN ABIERTA No. 023 DE 2008
Ciudad

Referencia: Respuesta Observaciones presentadas Invitación abierta No. 023 de 2008.

Respetados Señores:

La EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA da respuesta a las observaciones presentadas fuera del término presentarlas en la Invitación Abierta No. 023 de 2008, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELECTRICOS UNIDOS LTDA

OBSERVACIÓN No. 1:

Ítem 2 control el 22: este contactor ya no viene con ese voltaje ac solicitamos eliminar el ítem o solicitar uno que se encuentre en el mercado actualmente.

RESPUESTA:

Existe una nueva referencia para este ítem en la marca siemens la cual reemplazó los contactores 3tf y 3tb por contactores principales sirius 3rt, para tal efecto consultar la línea técnica 2942323 de siemens para verificar la referencia y entrega.

De acuerdo con lo anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca mediante adendo incluye la nota 2 al numeral 2.4.2 de las condiciones de contratación.

OBSERVACIÓN No. 2.

Ítem 2 contril 21. La nueva referencia es 3tr1015 solicitamos rectificarla.





RESPUESTA:

La referencia relacionada por ustedes corresponde a un contactor con bobina a 110 v, la Empresa de Licores de Cundinamarca requiere un CONTACTOR 3 TF 2010-0BB4 24VDC SIEMENS, para este ítem existe una nueva referencia, la cual podrá ser consultada en la línea técnica 2942323 de siemens.

De acuerdo con lo anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca mediante adendo incluye la nota 2 al numeral 2.4.2 de las condiciones de contratación.

OBSERVACIÓN No. 3

Ítem 2 control 23: solicitamos mas indicaciones ya que con la información que nos dan no es suficiente para encontrar el ítem.

RESPUESTA:

Se refiere a una caja para conectar equipo motorizado y en ella se encuentra un interruptor de 10 amp y el KM significa Klocner Moller.

OBSERVACIÓN No. 4

Ítem 2 control 27: solicitamos más especificaciones de este ítem.

RESPUESTA

El relevo es marca Phoenix contac y la referencia es la descrita en ese numeral.

OBSERVACIÓN No. 5

Ítem 2 control 43, son NPN o PNP y si son normalmente cerrados o normalmente abiertos? su posición es con cable o con conector?

RESPUESTA

El sensor es PNP / NO, normalmente abiertos y la conexión es con conector, la descripción se encuentra en el catalogo de omron con la referencia anotada en las condiciones de contratación, consultar en el catalogo referencia nueva.





OBSERVACIÓN No. 6

Ítem 5 válvulas 1: que conexión tiene la válvula y si tienen más datos solicitamos más especificaciones.

RESPUESTA

La conexión es con conector, la bobina a 24 VDCT y es marca CAMOZZI.

Cordialmente,

HERNAN VALDIVIESO LAVERDE

Gerente

Vo.Bo. MARIA CLAUDIA OSORIO BOHÓRQUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Vo.Bo. HERNANDO GONZALEZ SACHICA
Subgerente Técnico

Revisó:
Jorge Arturo Posada Doncel
Profesional Universitario Sub. Técnica

